



**МИНИСТЕРСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ПО ДЕЛАМ ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ, ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМ СИТУАЦИЯМ
И ЛИКВИДАЦИИ ПОСЛЕДСТВИЙ СТИХИЙНЫХ БЕДСТВИЙ**

Главное управление МЧС России по Калининградской области

236029, г. Калининград, ул. Озёрная, д. 31, телефон: (4012) 52-91-01,
электронный адрес: mchs39@mail.ru, сайт: 39.mchs.gov.ru

Управление надзорной деятельности и профилактической работы

236010, г. Калининград, ул. Бассейная, д. 35, телефон: (4012) 52-93-37,
электронный адрес: ugpn@yandex.ru

**Отдел надзорной деятельности и профилактической работы
по Гурьевскому городскому округу**

238300, Калининградская область, г. Гурьевск, ул. Калининградское шоссе, 10
телефон/факс: 8(40151) 3-21-05, 3-33-95
электронный адрес: ogpn39-10@mail.ru

Предписание № 65/1/1

об устранении нарушений требований пожарной безопасности

МУНИЦИПАЛЬНОГО АВТОНОМНОГО ДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО
УЧРЕЖДЕНИЯ "ДЕТСКИЙ САД №19 "РОСИНКА", (далее – МАДОУ «Детский сад № 19
«РОСИНКА») ИНН 3917013327; юридический адрес: 238313 Калининградская область,
Гурьевский район, пос. Низовье, ул. Строительная, 5

(полное наименование юридического лица, фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии) индивидуального предпринимателя, физического лица, - на которого возлагается ответственность по устранению выявленных нарушений требований пожарной безопасности)

На основании: распоряжения начальника ОНД и ПР по Гурьевскому городскому округу УНД
и ПР ГУ МЧС России по Калининградской области – главного государственного инспектора
Гурьевского городского округа по пожарному надзору Даценко А.А. от 29.06.2020 № 65

(вид документа с указанием реквизитов (номер, дата), фамилии, имени, отчества (последнее – при наличии), должности руководителя, заместителя
руководителя органа государственного пожарного надзора, издавшего распоряжение (приказ) о проведении проверки)

в период с 03 по 30 июля 2020 года Коновым Артуром Алексеевичем, страшим инспектором
отдела надзорной деятельности и профилактической работы по Гурьевскому городскому округу
управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС
России по Калининградской области – государственным инспектором по Гурьевскому городскому
округу по пожарному надзору, проведена плановая выездная проверка объекта защиты – зданий и
территории МАДОУ «Детский сад № 19 «РОСИНКА» по адресу: Калининградская область,
Гурьевский район, пос. Низовье, ул. Строительная, 5.

(указывается период, вид проводимой проверки, фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии), должность сотрудника (-ов) органа ГПН
проводившего (-их) проверку, наименование и адрес места нахождения объекта защиты (место проведения проверки))

совместно с заведующей МАДОУ «Детский сад № 19 «РОСИНКА» Малиновской Еленой
Борисовной

(фамилия, имя, отчество (последнее при наличии), должность руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя
юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя, присутствовавшего при проведении проверки)

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной
безопасности» необходимо устранить следующие нарушения требований пожарной безопасности,
выявленные в ходе проверки:

№ п/п	Вид нарушения требований пожарной безопасности, с указанием конкретного места выявленного нарушения	Пункт (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого (ых) нарушены	Срок устранения нарушения требования пожарной безопасности	Отметка (подпись) о выполнении (указывается только при выполнении)
----------	---	---	---	---

1	2	3	4	5
1.	Ширина эвакуационных выходов из помещений групповых ячеек составляют 0,78м-0,88м, а требуется не менее 1,2м. Ширина эвакуационных выходов из здания непосредственно наружу составляют 0,8м-0,88м, а требуется не менее 1,2м. Ширина лестничного марша в здании составляет 1,14м, а требуется не менее 1,35м. Из помещения музыкального зала не предусмотрен 2-й эвакуационный выход. Число ступеней наружных пожарных лестниц превышает нормативное значение	п.п. 5.2.1, 5.2.5, 5.2.12, 5.2.14 СП 1.13130.2009 «Свод правил «Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы» (утверждены Приказом МЧС РФ от 25.03.2009 №171), ст. 89 Федерального закона «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» от 22.07.2008 №123-ФЗ, п. 33 Правил противопожарного режима в РФ (утверждены Постановлением Правительства РФ от 25.04.2012 №390)	01.02.2021 г.	
2.	Противопожарные двери не оборудованы устройствами для самозакрывания	п. 7 ст. 88 Федерального закона «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» от 22.07.2008 №123-ФЗ	01.02.2021 г.	
3.	Не обеспечено наличие на дверях кладовых помещений обозначение категорий по взрывопожарной и пожарной опасности, а также класса зоны в соответствии с главами 5, 7 и 8 Федерального закона «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности». Помещения прачечной не выделены противопожарными стенами не ниже 2-го типа (перегородками 1-го типа)	п.22. Правил противопожарного режима РФ (Постановление Правительства РФ от 25.04.2012 г. № 390) п.п. 5.1.2, 5.2.6 СП 4.13130.2013 «Свод правил. Системы противопожарной защиты. Ограничение распространения пожара на объектах защиты. Требования к объемно-планировочным и конструктивным решениям» (утверждены Приказом МЧС России от 24.04.2013 №288)	01.02.2021 г.	
4.	При обслуживании (монтаже, ремонте) автоматических установок пожарной сигнализации не соблюдаются требования нормативных документов по пожарной безопасности: - на объекте защиты не хранится исполнительная документация на установки и системы противопожарной защиты; - частично горизонтальное расположение дымовых пожарных извещателей составляет менее 0,5 м до электроосветительных приборов; - прибор приёмно-контрольный системы автоматической установки пожарной сигнализации установлен не в помещении с круглосуточным пребыванием дежурного персонала	п.3 ст. 4 Федерального закона «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» от 22.07.2008 №123-ФЗ п. 61 Правил противопожарного режима РФ (Постановление Правительства РФ от 25.04.2012 г. № 390) п.п. 4.4, 5.3 СП 3.13130.2009 «Свод правил «Система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре» (утверждены Приказом МЧС РФ от 25.03.2009 №173) ст. 82 Федерального закона «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» от 22.07.2008 №123-ФЗ п.13.14.5. СП 5.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Установки пожарной сигнализации и пожаротушения автоматические. Нормы и правила проектирования»	01.02.2021 г.	
5.	Для здания детского сада необходимо предусмотреть расход воды из расчёта 5 л/с на один пожар.	п. 5.2 СП 8.13130.2009 «Свод правил «Системы противопожарной защиты. Источники наружного противопожарного водоснабжения. Требования пожарной безопасности» (утверждены Приказом МЧС РФ от 25.03.2009 №178) ст. 62 Федерального закона «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» от 22.07.2008 №123-ФЗ	01.02.2021 г.	

Устранение указанных нарушений требований пожарной безопасности в установленный срок является обязательным для руководителей организаций, должностных лиц, юридических лиц и граждан, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по их устранению.

Вместе с тем, в соответствии с частью 1 статьи 6 Федерального закона от 22.07.2008 №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» (далее – Федеральный закон от 22.07.2008 №123-ФЗ), пожарная безопасность объекта защиты может быть обеспечена выполнением одного из следующих условий:

1) в полном объеме выполнены требования пожарной безопасности, установленные техническими регламентами, принятыми в соответствии с Федеральным законом «О техническом регулировании», и пожарный риск не превышает допустимых значений, установленных Федеральным законом от 22.07.2008 №123-ФЗ;

2) в полном объеме выполнены требования пожарной безопасности, установленные техническими регламентами, принятыми в соответствии с Федеральным законом «О техническом регулировании», и нормативными документами по пожарной безопасности (национальные стандарты, своды правил, а также иные документы, содержащие требования пожарной безопасности).

Кроме этого, в соответствии со статьёй 78 Федерального закона от 22.07.2008 №123-ФЗ для зданий, сооружений, для которых отсутствуют нормативные требования пожарной безопасности, на основе требований указанного Федерального закона разрабатываются специальные технические условия, отражающие специфику обеспечения их пожарной безопасности и содержащие комплекс необходимых инженерно-технических и организационных мероприятий по обеспечению пожарной безопасности, подлежащие согласованию в установленном порядке.

При несогласии с указанными нарушениями требований пожарной безопасности и (или) сроками их устранения физические и юридические лица вправе обжаловать настоящее предписание в досудебном (внесудебном) порядке, установленном главой V Административного регламента МЧС России исполнения государственной функции по надзору за выполнением требований пожарной безопасности, утверждённого приказом МЧС России от 30.11.2016 № 644, или в суд.

В соответствии со статьёй 38 Федерального закона от 21.12.1994 г. №69-ФЗ «О пожарной безопасности» ответственность за нарушение требований пожарной безопасности несут:

- собственники имущества;
- руководители федеральных органов исполнительной власти;
- руководители органов местного самоуправления;
- лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководители организаций;
- лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности;
- должностные лица в пределах их компетенции.

Ответственность за нарушение требований пожарной безопасности для квартир (комнат) в домах государственного, муниципального и ведомственного жилищного фонда возлагается на ответственных квартиросъемщиков или арендаторов, если иное не предусмотрено соответствующим договором.

Старший инспектор ОНД и ПР по Гурьевскому городскому округу
УНД и ПР ГУ МЧС России по Калининградской области –
государственный инспектор по Гурьевскому городскому округу по
пожарному надзору майор внутренней службы
Кононов Артур Алексеевич

(должность, фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии)
сотрудника (-ов) органа ГПН проводившего (-их) проверку)

«28» июля 2020 года

Предписание для исполнения получил(а):

Заведующая МАДОУ «Детский сад № 19
«РОСИНКА» Малиновская Елена Борисовна

(фамилия, имя, отчество (последнее при наличии), должность
руководителя, иного должностного лица или уполномоченного
представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя,
его уполномоченного представителя, присутствовавшего при проведении
проверки)

«28» июля 2020 года



(подпись)



**МИНИСТЕРСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ПО ДЕЛАМ ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ, ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМ СИТУАЦИЯМ
И ЛИКВИДАЦИИ ПОСЛЕДСТВИЙ СТИХИЙНЫХ БЕДСТВИЙ**

Главное управление МЧС России по Калининградской области

236029, г. Калининград, ул. Озёрная, д. 31, телефон: (4012) 52-91-01,
электронный адрес: mchs39@mail.ru, сайт: 39.mchs.gov.ru

Управление надзорной деятельности и профилактической работы

236010, г. Калининград, ул. Бассейная, д. 35, телефон: (4012) 52-93-37,
электронный адрес: ugpn@yandex.ru

**Отдел надзорной деятельности и профилактической работы
по Гурьевскому городскому округу**

238300, Калининградская область, г. Гурьевск, ул. Калининградское шоссе, 10
телефон/факс: 8(40151) 3-21-05, 3-33-95
электронный адрес: ogpn39-10@mail.ru

Предписание № 66/1/1

об устранении нарушений требований пожарной безопасности

МУНИЦИПАЛЬНОГО АВТОНОМНОГО ДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО
УЧРЕЖДЕНИЯ "ДЕТСКИЙ САД №19 "РОСИНКА", (далее – МАДОУ «Детский сад № 19
«РОСИНКА») ИНН 3917013327; юридический адрес: 238313 Калининградская область,
Гурьевский район, пос. Низовье, ул. Строительная, 5

(полное наименование юридического лица, фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии) индивидуального предпринимателя, физического лица, - на которого возлагается ответственность по устранению выявленных нарушений требований пожарной безопасности)

На основании: распоряжения начальника ОНД и ПР по Гурьевскому городскому округу УНД и ПР ГУ МЧС России по Калининградской области – главного государственного инспектора Гурьевского городского округа по пожарному надзору Даценко А.А. от 29.06.2020 № 66

(вид документа с указанием реквизитов (номер, дата), фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии), должность руководителя, заместителя руководителя органа государственного пожарного надзора, издавшего распоряжение (приказ) о проведении проверки)

в период с 03 по 30 июля 2020 года Кононовым Артуром Алексеевичем, страшим инспектором отдела надзорной деятельности и профилактической работы по Гурьевскому городскому округу управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по Калининградской области – государственным инспектором по Гурьевскому городскому округу по пожарному надзору, проведена плановая выездная проверка объекта защиты – зданий и территории МАДОУ «Детский сад № 19 «РОСИНКА» по адресу: Калининградская область, Гурьевский район, пос. Малинники, ул. Молодёжная, 21.

(указывается период, вид проводимой проверки, фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии), должность сотрудника (-ов) органа ГПН проводившего (-их) проверку, наименование и адрес места нахождения объекта защиты (место проведения проверки)

совместно с заведующей МАДОУ «Детский сад № 19 «РОСИНКА» Малиновской Еленой Борисовной

(фамилия, имя, отчество (последнее при наличии), должность руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя, присутствовавшего при проведении проверки)

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» необходимо устранить следующие нарушения требований пожарной безопасности, выявленные в ходе проверки:

№ п/п	Вид нарушения требований пожарной безопасности, с указанием конкретного места выявленного нарушения	Пункт (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого (ых)	Срок устранения нарушения требования пожарной безопасности	Отметка (подпись) о выполнении (указывается только при выполнении)
-------	---	--	--	--

1	2	3 нарушены	4	5
1.	Ширина эвакуационного выхода из помещений здания непосредственно наружу составляет 1,0 м, а требуется не менее 1,2м. Из помещения раздевалки (групповая ячейка Лебедушки) дверь открывается не по направлению выхода. Ширина лестничного марша в здании составляет 1,13м, а требуется не менее 1,35м. Непосредственно перед выходом из здания на лестничном марше не предусмотрены перила, а также на лестничном марше из подвальных помещений. Запоры на дверях эвакуационных выходов частично, не обеспечивают возможность их свободного открывания изнутри без ключа. В ограждении лестниц необходимо предусмотреть вертикальные элементы с просветом не более 0,1 м (горизонтальные членения в ограждениях не допускаются). Уклон наружных лестниц превышает нормативное значение. Высота эвакуационных выходов из подвального помещения составляет 1,73м, 1,83м, а требуется не менее 1,9м. Ширина эвакуационного выхода из подвального помещения составляет 0,7м, а требуется не менее 0,8м	п.п. 4.2.5, 4.2.6, 4.3.4, 5.2.5, 5.2.14, 5.2.15, 5.2.16 СП 1.13130.2009 «Свод правил «Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы» (утверждены Приказом МЧС РФ от 25.03.2009 №171), ст. 89 Федерального закона «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» от 22.07.2008 №123-ФЗ п.п. 33,35 Правил противопожарного режима в РФ (утверждены Постановлением Правительства РФ от 25.04.2012 №390)	01.02.2021 г.	
2.	Двери лестничной клетки не оборудованы устройствами для самозакрывания и с уплотнением в притворах. Противопожарные двери не оборудованы устройствами для самозакрывания	п.п. 4.2.6, 5.2.14 СП 1.13130.2009 «Свод правил «Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы» (утверждены Приказом МЧС РФ от 25.03.2009 №171), ч. 7 ст. 88 Федерального закона «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» от 22.07.2008 №123-ФЗ	01.02.2021 г.	
3.	Не обеспечено наличие на дверях кладовых помещений обозначение категорий по взрывопожарной и пожарной опасности, а также класса зоны в соответствии с главами 5, 7 и 8 Федерального закона «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности». Помещения технического назначения (кладовые (архив), т.д.), не выделены противопожарными стенами не ниже 2-го типа (перегородками 1-го типа)	п.22. Правил противопожарного режима РФ (Постановление Правительства РФ от 25.04.2012 г. № 390) п.п. 5.1.2, 5.2.6 СП 4.13130.2013 «Свод правил. Системы противопожарной защиты. Ограничение распространения пожара на объектах защиты. Требования к объемно-планировочным и конструктивным решениям» (утверждены Приказом МЧС России от 24.04.2013 №288)	01.02.2021 г.	
4.	При обслуживании (монтаже, ремонте) автоматических установок пожарной сигнализации не соблюдаются требования нормативных документов по пожарной безопасности:	п.3 ст. 4 Федерального закона «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» от 22.07.2008 №123-ФЗ п. 61 Правил противопожарного	01.02.2021 г.	

	- на объекте защиты не хранится исполнительная документация на установки и системы противопожарной защиты; - в подвальных помещениях не предусмотрена система аварийного освещения;	режима РФ (Постановление Правительства РФ от 25.04.2012 г. № 390) п. 4.3.1 СП 1.13130.2009 «Свод правил «Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы» (утверждены Приказом МЧС РФ от 25.03.2009 №171),		
5.	На объект защиты разработана декларация пожарной безопасности с отступлениями от требований действующего законодательства	ст. 64 Федерального закона «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» от 22.07.2008 №123-ФЗ	01.02.2021 г.	
6.	Для здания детского сада необходимо предусмотреть расход воды из расчёта 5 л/с на один пожар.	п. 5.2 СП 8.13130.2009 «Свод правил «Системы противопожарной защиты. Источники наружного противопожарного водоснабжения. Требования пожарной безопасности» (утверждены Приказом МЧС РФ от 25.03.2009 №178) ст. 62 Федерального закона «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» от 22.07.2008 №123-ФЗ	01.02.2021 г.	

Устранение указанных нарушений требований пожарной безопасности в установленный срок является обязательным для руководителей организаций, должностных лиц, юридических лиц и граждан, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по их устранению.

Вместе с тем, в соответствии с частью 1 статьи 6 Федерального закона от 22.07.2008 №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» (далее – Федеральный закон от 22.07.2008 №123-ФЗ), пожарная безопасность объекта защиты может быть обеспечена выполнением одного из следующих условий:

1) в полном объеме выполнены требования пожарной безопасности, установленные техническими регламентами, принятыми в соответствии с Федеральным законом «О техническом регулировании», и пожарный риск не превышает допустимых значений, установленных Федеральным законом от 22.07.2008 №123-ФЗ;

2) в полном объеме выполнены требования пожарной безопасности, установленные техническими регламентами, принятыми в соответствии с Федеральным законом «О техническом регулировании», и нормативными документами по пожарной безопасности (национальные стандарты, своды правил, а также иные документы, содержащие требования пожарной безопасности).

Кроме этого, в соответствии со статьёй 78 Федерального закона от 22.07.2008 №123-ФЗ для зданий, сооружений, для которых отсутствуют нормативные требования пожарной безопасности, на основе требований указанного Федерального закона разрабатываются специальные технические условия, отражающие специфику обеспечения их пожарной безопасности и содержащие комплекс необходимых инженерно-технических и организационных мероприятий по обеспечению пожарной безопасности, подлежащие согласованию в установленном порядке.

При несогласии с указанными нарушениями требований пожарной безопасности и (или) сроками их устранения физические и юридические лица вправе обжаловать настоящее предписание в досудебном (внесудебном) порядке, установленном главой V Административного регламента МЧС России исполнения государственной функции по надзору за выполнением требований пожарной безопасности, утверждённого приказом МЧС России от 30.11.2016 № 644, или в суд.

В соответствии со статьёй 38 Федерального закона от 21.12.1994 г. №69-ФЗ «О пожарной безопасности» ответственность за нарушение требований пожарной безопасности несут:

- собственники имущества;
- руководители федеральных органов исполнительной власти;
- руководители органов местного самоуправления;
- лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководители организаций;
- лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности;
- должностные лица в пределах их компетенции.

Ответственность за нарушение требований пожарной безопасности для квартир (комнат) в домах государственного, муниципального и ведомственного жилищного фонда возлагается на ответственных квартиросъемщиков или арендаторов, если иное не предусмотрено соответствующим договором.

Старший инспектор ОНД и ПР по Гурьевскому городскому округу
УНД и ПР ГУ МЧС России по Калининградской области –
государственный инспектор по Гурьевскому городскому округу по
пожарному надзору майор внутренней службы
Кононов Артур Алексеевич

(должность, фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии)
сотрудника (-ов) органа ГПН проводившего (-их) проверку)


«28» июля 2020 года

Предписание для исполнения получил(а):

Заведующая МАДОУ «Детский сад № 19
«РОСИНКА» Малиновская Елена Борисовна

(фамилия, имя, отчество (последнее при наличии), должность
руководителя, иного должностного лица или уполномоченного
представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя,
его уполномоченного представителя, присутствовавшего при проведении
проверки)

«28» июля 2020 года




(подпись)